



CHARAKTERISTIKA : PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP PRAGMA  
ZAPUSTENÁ MONTÁŽ, PLNÉ NEPRIEHLADNÉ DVERE  
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3N/PE AC 400/230 V TN - S  
Ochrana pred zásahom el. prúdom STN 332000-4-41:2007  
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania.  
požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom)  
- príloha A: A1 - základná izolácia živých častí  
A2 - zábrany, kryty.  
- príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah  
požiadavky na ochranu pri poruche( ochrana pred nepriamym dotykom) :čl. 411.3  
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1  
- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI  
IZOLÁCIA : TRIEDA 1  
MATERIÁL : PLASTOVÝ KRYT-IZOLAČNÝ SAMOZHÁŠIVÝ.  
FARBA : SLONOVÁ KOSŤ RAL 9001  
POČET RADOV : 4 (4 RADY PO 24 MODULOV)  
KAPACITA V MODULOCH 18 mm : 90  
PRÍVODY/VÝVODY : ZHORA  
ROZMERY mm : 810 x 610 x 95 (v x š x hl.)  
MENOVITÝ PRÚD : In =160A  
SÚČASNÝ PRÍKON : Pi= 25,6kW  
SÚČASNÝ PRÍKON : Ppc= 17,92 kW  
KRYTIE : IP 40/20  
POŽIARNA A TEPELNÁ ODOLNOSŤ : 750°C/30 s  
INŠTALACIA - OSADENIE : POVRCHOVÁ MONTÁŽ .  
PRÍSTROJOVÁ NÁPLŇ : SCHNEIDER ELECTRIC  
VÝROBCA : SCHNEIDER ELECTRIC  
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ PRVKOV : 10 kA

 PROEX ŽILINA s.r.o. RAJECKÁ CESTA 17 01001 ŽILINA ZODP. PROJEKTANT : ING. Širo Pavol	STAVBA: ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU A ÚPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE INTERNÁTU SOŠD INTERNÁTU SOŠD, ROSINSKÁ 2, ŽILINA  OBJEKT: ELEKTROINŠTALÁCIA	INVESTOR : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina	ČÍSLO ZÁKAZKY :
		DIEL : ELEKTROINŠTALÁCIA	STUPEŇ : RP
		PRÍLOHA: ROZVÁDZAČ RP2	MIERKA :
		DÁTUM : 04/2019	ARCHÍVNE ČÍSLO : ČÍSLO PRÍLOHY : E/6